

Ortsbeirat des Ortsbezirkes
Westend-Bleichstraße

über 100200

Der Magistrat

Dezernat für Umwelt,
Grünflächen und Verkehr

Stadtrat Andreas Kowol

9. April 2020

Vorlage-Nr. 18-O-02-0031

**Tagesordnungspunkt 10 der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirks
Wiesbaden Westend/Bleichstraße vom 31.10.2018
Bachabschnitt auf dem Quartiersplatz
OBR-Beschluss Nr. 0106**

Sehr geehrter Herr Wild,
sehr geehrte Damen und Herren,

im Folgenden informieren ich Sie über den Betrieb des Bachabschnittes auf dem Platz der Deutschen Einheit.

In den Jahren 2018 und 2019 musste leider über einen längeren Zeitraum Wasser aus dem System genommen werden, um aufgrund von Baumaßnahmen an der Rohrleitung Wellritzbach eine Trübung des Bachlaufs und um in der Folge Sedimentablagerungen im Leistungssystem und am Quartiersplatz zu verhindern. So konnten höhere Folgekosten, z.B. für die Reinigung, vermieden werden.

Nachdem die Baumaßnahmen am Rohrsystem Wellritzbach abgeschlossen waren und das System wieder in Betrieb genommen wurde, kam es an mehreren Stellen zu Überflutungen der Straße; vermutet wurden Verstopfungen im Rohrsystem. Bei der zeitlich sehr aufwändigen Suche nach den Verstopfungspunkten, musste das Wasser abermals aus dem System genommen werden. Als Ursache der Verstopfungen wurden zahlreiche Objekte (z.B. zerdrückte Einwegplastikflaschen, Kinderspielzeug) an verschiedenen Stellen das Rohrsystem ausfindig gemacht.


Aufgrund unsachgemäßer Entsorgung von Müll kam es bis heute immer wieder zu Überflutungen, als Folge von Verstopfungen. Das Umweltamt hat mögliche Einfallstore zwischenzeitlich optimiert. So wurde beispielsweise der Einlaufrechen am Ende der Rinne am Quartiersplatz gegen einen Rechen mit geringem Stababstand und geringerer Bodenfreiheit ausgetauscht. Des Weiteren wurde im Einlaufbereich des Kesselbachs in der Albrecht-Dürer-Anlage die Gitterrostabdeckung des Trennbauwerkes durch eine Platte ersetzt und am Einlauf

des Wellritzbachs eine Tauchwand durch ein Gitter gegen den Eintrag von Schwimmstoffen geschützt.

Ich hoffe, dass die getroffenen Maßnahmen gegen künftige Verstopfungen ausreichen werden und ein Abdrehen des Wassers nicht mehr erforderlich sein wird. Allerdings geht das nicht ohne Unterstützung der Bevölkerung, die dieses Kleinod als Erholungsraum nutzt.

Gerne können Sie für ein persönliches Gespräch Kontakt mit dem Umweltamt, Abteilung Schutz und Bewirtschaftung der Gewässer, Frau Hartfiel, Tel.: 0611-313735 aufnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Hartfiel', written in a cursive style.