

Tagesordnung 2 Punkt 36 der öffentlichen Sitzung am 08.11.2006

Vorlage Nr. 06-V-80-2345

Sanierung Parkhaus Coulinstraße

Beschluss Nr. 0350

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1. im Rahmen der Vorbereitung der Fassadensanierung gravierende Schädigungen der konstruktiven Betonelemente des Parkhaus Coulinstraße festgestellt wurden,
2. sich die konstruktiven Betonelemente durch die erheblichen Chloridbelastungen insbesondere in den Zufahrtbereichen in einem sehr schlechten baulichen Zustand befinden und nach aktuellem Informationsstand eine kurzfristige Sanierung dringend erforderlich ist,
3. ein Sanierungsstau besteht, der im Falle einer Betonsanierung ebenfalls beseitigt werden müsste,
4. der Landeshauptstadt Wiesbaden hierdurch Kosten i.H.v. voraussichtlich ca. 5,8 Mio. € entstehen werden,
5. aktuell werden sowohl alternative Lösungsmöglichkeiten als auch die Voraussetzungen für die Vergabe sowie der Finanzierung der Maßnahme und die mögliche terminliche Umsetzung geprüft und anschließend eine auf diesen Ergebnissen aufbauende Ausführungsvorlage den städtischen Körperschaften zur Beschlussfassung vorgelegt.
6. Die ergänzenden Erläuterungen von Bürgermeister Dr. Müller werden zur Kenntnis genommen, wonach
 - Ende Mai 2006 der Auftrag für das Betongutachten an Prof. Dr.-Ing. Schäper, Dozent und Leiter des Materialprüfamtes für Bauwesen (MPA) an der FH Wiesbaden, erteilt wurde,
 - Mitte Juli 2006 parallel dazu, ein Auftrag zur Klärung des übrigen Sanierungsbedarfs, an das Planungsbüro Guckes & Partner, Idstein erteilt wurde,
 - das Betongutachten im August, die Kostenschätzung für die Sanierung im September 2006 vorlagen.

(antragsgemäß Magistrat 31.10.2006 BP 0951)

Tagesordnung II

Wiesbaden, .11.2006

Horschler
Vorsitzender