

**T a g e s o r d n u n g s p u n k t 8**  
**der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des**  
**Ortsbezirkes Wiesbaden-Naurod**  
**am 20.06.2006**

**Ausbesserung des Forumdaches**

---

**Antrag der SPD-Fraktion**

Der Magistrat wird gebeten, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Undichtigkeit des Daches am Nauroder Forum im Übergangsbereich vom Mittelteil zum Forum-Anbau abzustellen.

**Begründung:**

Obwohl erst kürzlich instandgesetzt, ist das Dach des Nauroder Forums wieder undicht, und zwar am Übergang vom Mitteltrakt zum Forum-Anbau. Bei stärkerem Niederschlag läuft Wasser an der Knickstelle zwischen diesen beiden Gebäudeteilen innen herunter. Eine mögliche Abhilfe könnte beispielsweise eine Trapezfläche bringen, die auf das Dach aufgesetzt wird. Denkbar sind aber auch andere geeignete Maßnahmen.

**Protokollnotiz Nr. 0041**

Der LOV, Herr Jera erläuterte den derzeitigen Sachstand

- 30.03.06, Email von Architekt Lauer: es handel sich wohl um Wasser, welches seinen Weg aus den Pflanzkübeln (Außenbereich KITA) sucht  
Kübel sollen entsorgt werden
- 02.06.06, Email von Herrn Groh –69- Kübbel werden im Rahmen des SNB 1 entfernt

**Aufgrund dieser Schilderungen zieht die SPD-Fraktion ihren Antrag zurück.**

+

+

**Verteiler:**

640320, Frau Sand, mit der Bitte die Entfernung der Pflanzkübel zu realisieren  
690120, Herrn Groh z. Kts.  
z.d.A.

**Anlagen:**

die beiden v.g. Emails

Nickel  
Ortsvorsteher