

T a g e s o r d n u n g s p u n k t 2
der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des
Ortsbezirkes Wiesbaden-Igstadt
am 14.11.2006

Kanalisation Auringen / Medenbach - Geruchsbelästigung

Protokollnotiz Nr. 0037

Der Ortsbeirat nimmt Kenntnis von den Ausführungen von Herrn Schmidt – ELW. Die Geruchsbelästigungen sind darauf zurückzuführen, dass das Abwasser zu lange in der Rohrleitung steht und es hierdurch zu Fäulnisbildung kommt. Durchgeführte Messungen hätten ergeben, dass jetzt keine Geruchsbelästigungen mehr vorhanden sind. Es wird ausdrücklich darum gebeten, dass, sollten doch noch Geruchsbelästigungen festgestellt werden, diese sofort den ELW (Tel.: 319561) gemeldet werden.

Verteiler:

1005 z.d.A.

Steitz
Ortsvorsteher