

ANLAGE 4

EINGEGANGEN
26.09.2006
1-11



WELLHÖFER GRUPPE
die Bodenständigen

J.WELLHÖFER GMBH & CO. KG MARBURGER STR. 24, 35390 GIESSEN

Hügemeier + Thrun
Architekten BDA
Römergasse 9
65199 Wiesbaden

Fax 0611 1837020

WELLHÖFER ESTRICH

MARBURGERSTR. 24, 35390 GIESSEN
TEL. (0641) 93 24 40, FAX (0641) 3 93 47

AM KREUZSTEIN 65, 63477 MAINTAL
TEL. (06109) 6 10 06, FAX (06109) 6 50 13

INFO@WELLHOFER-FUSSBOEDEN.DE
WWW.WELLHOFER-FUSSBOEDEN.DE

DATUM: 26.09.2006
NACHRICHT VON: Michael Rose

M.ROSE@WELLHOFER-FUSSBOEDEN.DE
0641 93244-21 ODER 0171 3554464

Bauvorhaben : Schule f. Praktisch Bildbare Wiesbaden
Bezug : Ortstermin und Telefonat

Sehr geehrter Herr Thrun,

gemäß unserem Telefonat soll CT 20 F4 in mindestens 50 mm Stärke eingebaut werden. Der von uns angebotene Beschleuniger Contopp 15 verbessert von C20 auf C25. Die Druckfestigkeit wird also um 20% erhöht. DIN 1055 für „Verkehrslasten“ geht in ihrer neusten Fassung, bei der Kategorie C1 von qK bis 3,0 kN/m² und Qk bis 4,0 kN/m aus. Diesen Lasten wird der von uns angebotene Estrich dauerhaft standhalten.

Das ursprüngliche LV geht von einer Teilsanierung aus – einzelne Bereiche sollten ausgewechselt werden. Es wurde ein hierfür folgerichtig Spezialestrich lt. Vorgabe Chemotechnik beschrieben.

Mit freundlichen Grüßen
ppa. Michael Rose


ESTRICH JULIUS WELLHÖFER GMBH & CO. KG