

Tagesordnungspunkt 4

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes Wiesbaden-Kloppenheim am 04. Juli 2007

Anpassung Kanalsystem Pfortenstr. (SPD)

Antrag der SPD-Fraktion:

Der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden wird gebeten, mitzuteilen, wann das Kanalsystem in der Pfortenstraße an die erhöhten Anforderungen durch die Aufnahme des Abwassers aus der Annemarie-Goßmann-Straße angepasst wird.

Begründung:

Die Abwasser der Annemarie-Goßmann-Straße werden über ein 700-Abwasserrohr in das 300-Abwasserrohr in der Pfortenstraße eingeleitet. Es ist selbst für einen Laien nachvollziehbar, dass es auch bei einem nur stärkerem Regen zum Rückstau kommt, der regelmäßig in die gegenüber etwas tiefer liegenden Anwesen entlang der Pfortenstraße fließt. Gegenüber den Anwohnern, die sich bereits beschwert haben, wurde zwar die Notwendigkeit einer Änderung eingeräumt, aber bislang nichts unternommen.

Beschluss Nr. 0022

Antragsgemäß beschlossen mit dem Hinweis, dass der erste Satz in der Begründung zu streichen ist. Es wird jedoch darauf hingewiesen wird, dass

- a) das Baugebiet Annemarie-Goßmann-Str. zu einer zusätzlichen Belastung der Kanalisation in der Pfortenstr. geführt hat und
- b) das anfallende Oberflächenwasser nicht zu einer Belastung für die privaten Grundstücke führen darf.

Verteiler:

Dez VII in Verbindung mit Dez IV z.w.V.
ELW
Amt 66

Milke-Frenz
Ortsvorsteherin