



Ortsbeirat des Ortsbezirkes
Wiesbaden-Nordost

Der Oberbürgermeister

über

die Geschäftsstelle
Ortsbeiräte Innenstadt

6. April 2023

**Öffentliche Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes Wiesbaden-Nordost
vom 24.01.2023**

- Tagesordnungspunkt 4
- Beschluss Nr. 0009

Sehr geehrter Herr Ortsvorsteher Baumstark,
sehr geehrte Mitglieder des Ortsbeirates,

mit dem o. g. Beschluss haben Sie darum gebeten, ..

a) zu berichten,

- 1. welche Keime festgestellt wurden,*
- 2. wie diese eingetragen werden,*
- 3. inwieweit Handlungsbedarf über die Chlorung hinaus besteht.*

Des Weiteren baten Sie unter dem *Punkt b)*, die *Pressemitteilung von WLW zukünftig auf deren Homepage zu veröffentlichen.*

Zu a):

1. Im Rahmen routinemäßiger Trinkwasseruntersuchungen im Ablauf Wasserbehälter (WB) Neroberg wurden coliforme Bakterien nachgewiesen. Alle anderen bakteriologischen Parameter insbesondere die Untersuchung auf Fäkalindikatorbakterien (E. coli und Enterokokken) waren unauffällig.
2. Zeitlich und lokal begrenzte Einzelbefunde von coliformen Bakterien in geringen Konzentrationen können verschiedenste Ursachen haben. Eine unmittelbare Kausalität ist bei solchen sporadischen Befunden meist nicht herzuleiten.
3. Die räumliche und zeitliche Dichte routinemäßiger Untersuchungen auf bakteriologische Parameter durch den Versorger sowie die enge Abstimmung mit dem überwa-

chenden Gesundheitsamt bietet eine hohe Sicherheit, Störungen des Versorgungssystems frühzeitig zu erkennen und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Weiterer Handlungsbedarf darüber hinaus besteht nicht.

Zu Ihrem Punkt b) wurde mir mitgeteilt, dass man aktuell bei der Umsetzung ist, die Pressemitteilungen zukünftig auch auf der Homepage bereitzustellen.

Mit freundlichen Grüßen



Gert-Uwe Mende
