

Antrag Nr. 26-O-04-0013

SPD

Betreff:

Gerüst in 65195 Wiesbaden, Ludwigstraße 8 (SPD)

Antragstext:

Antrag der SPD-Fraktion:

Der Magistrat wird gebeten, zu veranlassen, dass das Gerüst in 65195 Wiesbaden, Ludwigstraße 8 überprüft und Mängel beseitigt werden.

Begründung:

Das Gerüst steht seit über sechs Monaten mit erheblicher Verkehrsgefährdung und folgenden Mängeln:

1. Das Halteverbotsschild (Zeichen 283 StVO) ist durch das Gerüst verdeckt und für herannahende Fahrzeuge nicht erkennbar. Dies stellt eine unmittelbare Verkehrsgefährdung dar.
2. Die aufgestellten rot-weißen Baken sind weder beleuchtet noch mit Reflektoren versehen. Bei Dunkelheit ist die Baustelle damit für Fahrzeuge und Fußgänger nicht ausreichend gesichert. Dies verstößt gegen §§ 32 und 43 StVO.
3. Der verbleibende Abstand zwischen Gerüst und Bürgersteig beträgt lediglich ca. 50 cm. Ein sicherer Fußgängerweg ist damit nicht gewährleistet und für Rollstühle und Kinderwagen nicht passierbar.
4. Ein überdachter Fußgängerschutzgang ist nicht eingerichtet, obwohl die Platzverhältnisse und die Aufenthaltsdauer des Gerüsts dies erfordern.
5. Hinweisschilder für Fußgänger fehlen vollständig.
6. Eine seitliche Einhausung des Gerüsts ist nicht vorhanden. Die vorhandene vordere Einhausung ist nach unten offen und flattert im Wind, sodass kein wirksamer Schutz gegen herabfallende Teile besteht.
7. Eine am Gerüst befindliche Leiter ist für Unbefugte frei zugänglich. Dies ermöglicht das ungehinderte Betreten des Gerüsts durch Dritte und begründet eine erhebliche Haftungsgefahr.
8. Weder am Gerüst noch am Gebäude ist ein Hinweis auf den Gerüstbauer oder den Eigentümer des Gebäudes angebracht.



Wiesbaden, 02.06.2026

Antrag Nr. 26-O-04-0013
SPD
