

Antrag Nr. 11-O-21-0030

SPD Fraktion

Betreff:

Sicherheitsmaßnahmen an der Rambacher Mehrzweckhalle - SPD -

Antragstext:

Der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden wird gebeten das Fachamt zu veranlassen, als Sofort- Maßnahmen sowohl die fehlende Fluchtweg-Beleuchtung wie auch die fehlende Schließmöglichkeit für die Behindertentoilette anzubringen.

Begründung

Bei einer Begehung der Mehrzweckhalle haben wir festgestellt, dass dort die nach der Versammlungsstättenverordnung grundsätzlich vorgeschriebene Fluchtweg-Beleuchtung fehlt, was insbesondere im Hinblick auf die der Jahreszeit entsprechende zunehmende Dunkelheit eine akute Gefährdung für Personen darstellt.

Außerdem musste festgestellt werden, dass sich die Tür der behindertengerechten Toilette nicht von innen verschließen lässt.

Beides sind unhaltbare Gegebenheiten, die einer kurzfristigen Abhilfe bedürfen.

Wiesbaden, 10.08.2011