

## Tagesordnungspunkt 2

### der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes Wiesbaden-Biebrich am 25. Oktober 2011

#### Biomasseheizkraftwerk (Grüne)

---

Im Erörterungstermin zum Biomasseheizkraftwerk Biebrich wurden am 5. und 6. Oktober 2011 insbesondere für den Bereich der Anlagentechnik Verbesserungsvorschläge von Seiten der Einwender detailliert erläutert.

*Der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden wird gebeten zu prüfen und mit aller ihm zur Verfügung stehenden Kraft Einfluss auf die Genehmigungsbehörde und den zukünftigen Betreiber zu nehmen, hinsichtlich der im Genehmigungsverfahren vorgetragenen Einwendungen.*

Dies betrifft hauptsächlich folgende Punkte:

- den durch die zusätzliche Anlieferung von Althölzern auftretenden LKW-Verkehr aus Biebrich herauszuhalten
- die Anlage mit einer Wirbelschichtfeuerung betreiben zu lassen, da diese Technik zu wesentlich geringeren Stickoxidemissionen führt
- den angekündigten Zielwert von 100mg/m<sup>3</sup> für Stickoxide als **Grenzwert** im Genehmigungsbescheid festzulegen
- den Grenzwert für Feinstäube von 3 auf 2 mg/m<sup>3</sup> zu senken
- den Brandschutz der Anlage wesentlich zu verbessern
- den Anfahrbetrieb so festzulegen, dass unkontrollierte Emission hochgiftiger Stoffe wie Dioxin und Furan verhindert wird
- ein regelmäßiger, genauer Nachweis erbracht wird, dass die Grenzwerte eingehalten werden, auch im direkt angrenzenden Bereich der Wuth'schen Brauerei und des ESWE Betriebsgebäudes
- welche Konsequenzen (beispielsweise Betriebsmengenreduzierung o.a.) sind bei Grenzwertüberschreitungen vorgesehen?

#### Beschluss Nr. 0107

Der Antrag wird als Prüfantrag beschlossen.

Verteiler:

Dezernat II z.w.V.

Hahn  
Ortsvorsteher